



VKF Anerkennung Nr. 24629

Inhaber /-in

O. Schärli GmbH
Brunnmatt 13
6264 Pfaffnau
Schweiz

Hersteller /-in

O. Schärli GmbH
6264 Pfaffnau
Schweiz

Gruppe 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt NORIFLAMM COMPACT EI 30-RF1

Beschreibung Revisionsklappe für Installationsschächte aus NORIFLAMM-Platten (18mm) mit Aufdoppelung (18mm), stumpf/gefälzt, D=36mm, FLEXPRESS 100-Dichtungen, Rahmenkonstruktion aus NORIFLAMM-Platten 4-seitig

Anwendung EI 30-RF1
Bgepr=675mm, Hgepr=2428mm
MBW / LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Pr-12-2.139-De' (25.01.2013), Klassifizierungsbericht 'PK2-08-13002-N-0' (28.01.2013); IBS, Linz: Gutachterliche Stellungnahme '13030605' (12.03.2013); PAVUS, Prag: Schreiben '-' (08.07.2013), Prüfbericht 'Pr-14-2.070-De' (21.07.2014), Klassifizierungsbericht 'PK2-08-14-022-D-0' (11.08.2014); IBS, Linz: Gutachterliche Stellungnahme '314101005-1' (10.10.2014); MFPA, Leipzig: Gutachterliche Stellungnahme 'GS 3.2/15-068-1' (26.02.2015); PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Pr-15-2.103-De' (30.09.2015), Klassifizierungsbericht 'PK2-08-15-028-D-0' (05.10.2015); IBS, Linz: Gutachterliche Stellungnahme '314101005-2' (22.01.2016)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 13.09.2018
Ersetzt Dokument vom 15.09.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 24629

Inhaber /-in: O. Schärli GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2023

Ausstellungsdatum: 13.09.2018

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich

VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:

Prüfbericht PAVUS Nr. Pr-12-2.139-De vom 25.01.2013

- Noriflamm-Platten 18mm mit Aufdoppelung 24mm:
Revisionsklappe 1-flg: Bmax=573mm, Hmax=2228mm
Revisionsklappe 2-flg: Bmax=1183mm, Hmax=2228mm
- Variante: Isolation auf Türen mit Steinwollplatte Rockwool, D=20mm, RD=40kg/m³

Prüfbericht PAVUS Nr. Pr-14-2.070-De vom 21.07.2014

- Noriflamm-Platten 18mm mit Aufdoppelung 24mm
- Ausführung mit Steinwollplatte Rockwool, D=20mm, RD=40kg/m³:
Revisionsklappe 1-flg: Bmax=774mm, Hmax=3019mm
Revisionsklappe 2-flg: Bmax=1590mm, Hmax=3019mm

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme IBS Linz Nr. 13030605 vom 12.03.2013 und Nr. 314101005-1 vom 10.10.2014

- Endlosanordnung der Elemente

Gutachterliche Stellungnahme IBS Linz Nr. 314101005-2 vom 22.01.2016

- Endlosanordnung der Elemente
- Noriflamm-Platten 18mm mit Aufdoppelung 18mm:
Revisionsklappe 1-flg: Bmax=675mm, Hmax=2428mm
Revisionsklappe 2-flg: Bmax=1410mm, Hmax=2428mm