

VKF Technische Auskunft Nr. 30082

Gesuchsteller	Lindner AG Lange Länge 5 97337 Dettelbach Germany	Hersteller	-
Gruppe	121 - Platten		
Produkt	NORIT GIPSFASERPLATTE BSP/TP		
Beschrieb	Gipsfaserplatte aus Gips und Zellulosefasern, RD=950-1650kg/m ³ , Einfärbung nur bei RD=1000-1650kg/m ³		
Anwendung	RF1		
Unterlagen	HFM, München: Klassifizierungsbericht 'B12118' (14.09.2017), PB 'B5238' (04.10.2005), PB 'B6004' (16.01.2006), PB 'B12264' (23.05.2012), PB 'B12117' (23.08.2012), PB 'B17258' (14.09.2017), PB 'B5178' (04.10.2005), PB 'B10180' (22.06.2010), PB 'B6005' (16.01.2006), PB 'B12265' (30.08.2012), PB 'B12116' (23.08.2012), PB 'B17257' (14.09.2017); Hersteller: Leistungserklärung 'LD-001' (05.05.2017)		
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182; EN ISO 1716		
Beurteilung	Klassifizierung	A1	
Gültigkeitsdauer	31.12.2023	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	
Ausstelldatum	23.05.2018		
Ersetzt Dokument vom	-		

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo

